

Общество с ограниченной ответственностью
«Башнефть-Сервис НПЗ»
(ООО «Башнефть-Сервис НПЗ»)

ОТЗЫВ

от « 18 » декабря 2018 г.

«О проведении опытно-промышленной эксплуатации»

Отзыв составлен по результатам опытно-промышленной эксплуатации автоматических выключателей серии Optima производства ООО «КЭАЗ», проведенной на объекте ООО «Башнефть-Сервис НПЗ») в период с 01.08.2018г по настоящее время.

1. Автоматический выключатель OptimatD был установлен на технологическую линию, эксплуатируемую в непрерывном режиме, для защиты отходящих линий и конечных электроприемников. Настройка параметров защит осуществляется на базе микропроцессорного расцепителя, все вводимые параметры четко отображаются на дисплее, продуманный интерфейс ввода параметров.
2. Автоматический выключатель Optistart был установлен для защиты асинхронного электродвигателя. Режим работы электродвигателя с частыми пусками и остановками, автоматический выключатель при данном режиме работы не грелся, выдерживал заданные параметры.
3. В ходе опытно-промышленной эксплуатации все автоматические выключатели отработали стабильно, ложных срабатываний не выявлено, перегрева контактной группы и корпусов не наблюдалось. Внештатных ситуаций в электроустановках не выявлено.
4. Вывод по результатам опытно-промышленной эксплуатации.

Автоматические выключатели серии Optima производства ООО «КЭАЗ» прошли успешно опытно-промышленную эксплуатацию. Применение автоматических выключателей указанной серии на объектах, как самостоятельно, так и по программе импортозамещения возможно.

Начальник службы эксплуатации
электрооборудования



Исмагилов В.Я.