

09.03.2021г. № Исх/126-02-21-

На № _____ от _____

Управляющему ГК КЭАЗ
Иванову Ярославу Владимировичу
e-mail: yaivanov@keaz.ru

г. Череповец

О применении БЗАВ

Уважаемый Ярослав Владимирович!

На площадке ТЭЦ-ЭВС-2 УГЭ ПАО «Северсталь» в качестве вводного выключателя секции РУ-0,4 кВ ГЩУ был применен Блок замены автоматического выключателя (БЗАВ) на базе воздушного выключателя OptiMat А производства АО «КЭАЗ».

Выбор данных выключателей обусловлен необходимостью замены морально и физически устаревших выключателей типа АВМ на современные выключатели.

Установленные воздушные автоматические выключатели OptiMat А полностью соответствуют предъявленным требованиям.

ТЭЦ-ЭВС-2 УГЭ ПАО «Северсталь» планирует и в дальнейшем использовать БЗАВ на базе воздушных автоматических выключателей OptiMat А для модернизации существующих РУ-0,4кВ.

С уважением,
Электрик цеха

Осадчих С.А.