

**СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ
типа изделия**

№ 09-11.1-6.4.1-0922

Наименование Выключатели автоматические серии ВА57

Организация-изготовитель АО «Курский электроаппаратный завод» (АО «КЭАЗ»), Россия

Код (номер, пункт) объекта номенклатуры технического наблюдения 6.4.1

Техническая документация согласована

Технические условия ТУ3422-037-05758109-2011 «Выключатели автоматические серии ВА57»;

Технические условия ТУ3422-037-05758109-2011Д (Дополнение);

Программа испытаний типовых образцов № АО КЭАЗ/6.0/97-2173 от 10.03.2023 г.

согласованы письмом № МФ-Т633-0736 от 2 мая 2023 г.

Типовой образец проверен и испытан на соответствие технической документации, согласованной Российским Классификационным Обществом.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Правил Российского Классификационного Общества и Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Назначение и ограничения

Предназначены для коммутации и защиты от перегрузок и короткого замыкания электрических цепей на судах внутреннего плавания и плавучих объектах с классом Российского Классификационного Общества.

Настоящее Свидетельство действительно с 25.07.2023 до 02.05.2029

дд.мм.гггг

дд.мм.гггг

Директор Московского филиала

должность, наименование филиала

Российского Классификационного Общества



(подпись)

Белоусов В.М.

(фамилия и.о.)

25.07.2023

(дата выдачи)



09.23.088.020966

Технические показатели

Модели: BA57-31; BA57-35; BA57-Ф35; BA57-39.

Номинальное напряжение, В:

- до 690 переменного тока частотой 50 Гц;
- до 440 постоянного тока;

Номинальный ток, А: 16 — 800;

Число полюсов: 3;

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP): IP20;

Номинальная предельная отключающая способность, кА: 5 — 110.

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия не заменяет документ организации-изготовителя, содержащий информацию о настоящем Свидетельстве, либо с приложением копии настоящего Свидетельства.

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия теряет силу в предусмотренных Правилами Российского Классификационного Общества и Техническим регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта случаях.