


ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ



Государственное унитарное предприятие города Москвы
**МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОЛОГИИ,
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
(ГУП МНИИТЭП)**

107031, Москва, Столешниковпер., д. 13/15
тел.: (495) 625-77-56
факс: (495) 623-61-38

E-mail: MNIITEP.SEKRETAR@INFOSTROLRU

24.11.09 № 2442
на № PW-2115 от 17.11.2009

М 1

Главному инженеру
ДСК - 1
Шуреру Р.И

Рассмотрев Ваше обращение, сообщаем, что, учитывая наличие сертификатов соответствия:

- № РОСС RU.AЮ05.B33520 от 25.11.2008г.;
- № РОСС RU.AЮ05.B33980 от 12.11.2009г.

а также положительные результаты испытаний образцов автоматических выключателей типа ВМ 63 (1000шт.) и выключателей - разъединителей типа ВМ63Р (200шт.) в испытательной лаборатории электроустановок зданий ОАО «ДСК-1» (Протокол № 7 от 11.07.2009г. и №5 от 13.07.2009г. соответственно), считаем возможным, согласится с предложением ДСК-1 о применении данной аппаратуры во вновь разрабатываемых и привязываемых ОЭО МНИИТЭП проектах домов производства ДСК-1.

Главный инженер

Е.Е. Никитин

Исполнитель: Попова И.Ю. 621-80-17

ОАО «ДСК-1»
Вх. № 4960
от 25.11.09