

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№ РОСС RU Д-СН.РА01.В.25289/25



Заявитель: Акционерное общество «Курский электроаппаратный завод» (АО «КЭАЗ»)

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 305044, Российская Федерация, область Курская, городской округ город Курск, город Курск, улица Рабочая 2-я, дом 23, помещение В1, помещение 2/1. ОГРН: 1024600941936, ИНН: 4629003691.
Телефон: +74712399911, адрес электронной почты: keaz@keaz.ru

В лице: Ведущего специалиста по сертификации Куликовой Виктории Николаевны, действующего на основании доверенности № 923/23/2 от 29.12.2023 г.

Заявляет, то продукция Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 20 кВ серии OptiRing

Изготовитель «MURGE ELECTRIC CO., LTD»

Место нахождения и адрес юридического лица: Китай, NO. 338 Jinhai Road, Wenzhou Economic and Technological Development Zone, Zhejiang.

Продукция изготовлена в соответствии с Технической документацией изготовителя
Серийный выпуск

Код ОКПД2: 27.12.10.190

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8537209200

Соответствует требованиям:

ГОСТ 14693-90 "Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия" пункты 2.8.1, 2.8.2, 2.8.5 пункта 2.8 раздела 2, пункты 3.22.1, 3.22.3, 3.22.5 пункта 3.22 раздела 3;

ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции» пункт 4.14 раздела 4;

ГОСТ 12.2.007.3-75 "Система стандартов безопасного труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности" пункты 2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.8 раздела 2;

ГОСТ 12.2.007.4-75 "Система стандартов безопасного труда. Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций. Требования безопасности" подпункт 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2, пункты 2.4а, 2.4ж, 2.5, 2.7, 2.8, 2.14, 2.15 раздела 2.

Схема декларирования соответствия Зд

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 933УТ от 29.07.2025г., выданного Испытательным центром ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05);

Протокола испытаний № 098-07-25-ВТ от 28.07.2025 года, выданного Испытательной лабораторией «Вольтекс» ООО «ПрофНадзор», свидетельство о признании компетентности № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.121 до 21.06.2027 г. (адрес: 121087, город Москва, пр. Багратионовский, д. 7, корп. 1, эт. 4, пом. 1, ком. 21).

Дополнительные сведения:

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения серия 46 № 001792388 от 12.04.1993г.

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». Сроки и условия хранения указаны в приложении к продукции эксплуатационной документации.

Срок действия декларации о соответствии с 04.08.2025 по 03.08.2028



подпись

Куликова В.Н.

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при её использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации