



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД38.В.00223/26

Серия **RU** № **0600386**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС». Место нахождения (адрес юридического лица): 121471, Россия, город Москва, улица Рябиновая, дом 26, строение 2, этаж 2, офис 206, кабинет 1. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, Большой Строченовский переулок, дом 25А, помещение 1, комната №26. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10АД38. Дата решения об аккредитации: 07.11.2016. Номер телефона: +74952740101. Адрес электронной почты: info@serconsrus.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 305044, Россия, Курская область, городской округ город Курск, город Курск, улица Рабочая 2-я, дом 23, помещение В1, помещение 2/1
Основной государственный регистрационный номер 1024600941936.
Телефон: +74712399911 Адрес электронной почты: keaz@keaz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 305044, Россия, Курская область, городской округ город Курск, город Курск, улица Рабочая 2-я, дом 23, помещение В1, помещение 2/1

ПРОДУКЦИЯ Выключатели автоматические серии: ВА57, моделей: ВА57-31, ВА57-35, ВА57Ф35, ВА57-39. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ3422-037-05758109-2011 «Выключатели автоматические серии ВА57».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536201007, 8536209007

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 19.05/1-26/А, 19.05/2-26/А, 19.05/3-26/А, 19.05/4-26/А от 19.05.2026 года, выданных ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР) РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21MO57)
Протоколов испытаний № С260404 от 01.06.2026 года, № С260408 от 02.07.2026 года, № С260409 от 09.07.2026 года, № С260405 от 11.06.2026 года, № С260406 от 16.06.2026 года, №№ С260401/2, С260402/3 от 21.07.2026 года, № С260407 от 25.06.2026 года, № С260403 от 29.05.2026 года, выданных Испытательным центром Акционерного общества "Русский испытательный центр" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22MO36)
Акта анализа состояния производства № 06.10.2025-2СЕРК от 10.03.2026, выданного Органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД38) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Блохин Владимир Геннадьевич
Руководств по эксплуатации №№ ГЖИК.641353.015РЭ, ГЖИК.641653.001РЭ, ГЖИК.641453.001РЭ
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ IEC 60947-1-2017 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила" (за исключением п.7.3), ГОСТ IEC 60947-2-2021 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели". Срок службы выключателей в пределах ресурса по износостойкости и номинальной отключающей способности, установленного в технических условиях, должен быть не менее: 10 лет для выключателей ВА57-31, ВА57-35, ВА57Ф35; 15 лет для выключателей ВА57-39. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследование (испытания) и измерения: с 02.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

21.07.2026

ПО

20.07.2031

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Гундукова Неонилла Геннадьевна

(Ф.И.О.)

М.П.

Бесталов Александр Витальевич

(Ф.И.О.)