

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№ РОСС RU Д-СН.РА01.В.27708/26**



Заявитель: Акционерное общество «Курский электроаппаратный завод» (АО «КЭАЗ»)
Место нахождения: 305044, Российская Федерация, область Курская, городской округ город Курск, город Курск, улица Рабочая 2-я, дом 23, помещение В1, помещение 2/1, Адрес места осуществления деятельности: 305044, Российская Федерация, область Курская, городской округ город Курск, город Курск, улица Рабочая 2-я, дом 23, помещение В1, помещение 2/1.
ОГРН: 1024600941936, ИНН: 4629003691.

Телефон: +74712399911, адрес электронной почты: keaz@keaz.ru

В лице: Ведущего специалиста по сертификации Куликовой Виктории Николаевны, действующего на основании доверенности № 404/25/2 от 29.12.2025г.

Заявляет, то продукция Трансформаторы сухие серии OptiTrans D

Изготовитель «China Electric Equipment (Jiangsu) Transformer Manufacture Co., Ltd.» («CEEГ») Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No.188, Ganglong Road, Yangzhong Economic Development Zone, Zhenjiang City, Jiangsu Province. Координаты ГЛОНАСС: 32.188953, 119.864179

Продукция изготовлена в соответствии с Технической документацией изготовителя

Серийный выпуск

Код ОКПД2: 27.11.4

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 850432000, 8504330009, 8504340000

Соответствует требованиям:

ГОСТ Р 52719-2007 пункт Г.48 приложения Г;

ГОСТ 12.2.007.2-75;

ГОСТ 12.2.024-87;

ГОСТ 1516.3-96 п. 4.14 раздела 4

Схема декларирования соответствия 3д

Декларация о соответствии принята на основании Протокола испытаний № 37335ИЛНВО от 14.01.2025г., выданного Испытательным центром ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05);

Протокола испытаний № 049-01-25-ВТ от 23.01.2025 года, выданного Испытательной лабораторией «Вольтекс» ООО «ПрофНадзор», свидетельство о признании компетентности № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.121 до 21.06.2027 г. (адрес: 121087, город Москва, пр. Багратионовский, д. 7, корп. 1, эт. 4, пом. 1, ком. 21).

Дополнительные сведения:

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения серия 46 № 001792388 от 12.04.1993г. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» - группа 3 (Ж3). Температура в помещении, где хранится трансформатор, должна быть не ниже минус 45 °С (не ниже минус 60 °С в климатическом исполнении УХЛ3). Срок службы 30 лет.

Срок действия декларации о соответствии с 17.08.2026 по 16.08.2029



М.П.

Заявитель

подпись

Куликова В.Н.

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.